



УК ЭДГ-ЯМ штатно комплектуются задатчиком оборотов и системой аварийного отключения ДВС фирмы Linak. Управление Linak "привязано" к контроллеру шкафа управления, что позволяет без вмешательства обслуживающего персонала в автоматическом режиме подстраивать частоту. Актуатор Linak прошёл испытания на условия работы в резко отрицательных температурах, сопоставимых с зимними условиями крайнего севера и зарекомендовал себя как надёжное устройство. Испытания проводились в лабораториях РоссийскогоАвиаКосмическогоАгенства ФГУП НПО Автоматики г.Екатеринбург. ФГУП НПО Автоматики одно из старейших предприятий, которое занимается разработкой систем управления.